



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

## EU PREHLÁSENIE O ZHODE

### č. 1B-EU-45/18-04

podľa zákona č. 90/2016 Zb. v platnom znení

My, KOPOS KOLÍN a. s.  
Havlíčková 432  
280 94 Kolín IV  
Česká republika  
IČ: 61672971  
DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že

výrobok/typ: **Krabica pancierová, rozvodka**  
100A1110-16, 100A1111-16, 100A1110-21, 100A1111-21, 134A1100-29,  
134A1110-29, 134A1111-29, 7116B, 7216B, 7121B, 7221B, 7116C, 7216C, 7121C,  
7221C (viď príloha)

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

Predmet prehlásenia: Krabica je určená na povrchovú inštaláciu do prevádzok, kde sa predpokladá vysoké mechanické namáhanie. Prevedenie krabice zaručuje krytie proti prachu a vlhkosti IP 54. Krabica je vyrobená zo zliatiny hliníku. Tesnenie je gumené - teplotná odolnosť - 25°C až +70°C. Pri montáži krabice na materiál triedy horľavosti C3 je treba použiť izolačnú podložku. Krabica je určená na obvody s napätím do 500V.

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

Predpisy Európskej Únie	Predpisy ČR	Harmonizované normy	Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly	Iné technické špecifikácie
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení  NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments)	skúšobný protokol č. 801483-01/01 zo dňa 26.4.2018  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika  skúšobný protokol č. 600549-01/01 zo dňa 19.2.2016  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Kontrolné skúšky výrobkov na značku ESČ – 7116 B
1907/2006 - REACH				Bezpečnostné listy použitých materiálov

Na základe plnenia podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE.



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

---

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**

Technická dokumentácia k výrobkom:

- Montážny návod
- Dátový list
- Katalóg k výrobkom voľne k dispozícii na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interné dokumenty

Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a podľa programu Bezpečný podnik.

Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.

Miesto vydania: Kolín

Dátum vydania: 21.3.2016, aktualizácia 26.4.2018

Ing. Jana Dejmková

predstaviteľ vedenia  
QMS, EMS a BOZP

**KOPOS KOLÍN a.s.**  
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

Príloha č. 1 k EU prehlásenie o zhode č. 1B-EU-45/18-04

Elektroinštaláčna krabica v uzavretom prevedení (kovové - pancierové)		
Typ		Menovité hodnoty
100A1110-16	(-25°C až / to +90°C)	IP 43, 500V
100A1111-16	(-25°C až / to +90°C)	IP 43, 500V
100A1110-21	(-25°C až / to +90°C)	IP 43, 500V
100A1111-21	(-25°C až / to +90°C)	IP 43, 500V
134A1100-29	(-25°C až / to +90°C)	IP 43, 500V
134A1110-29	(-25°C až / to +90°C)	IP 43, 500V
134A1111-29	(-25°C až / to +90°C)	IP 43, 500V
7116B (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7216B (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7121B (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7221B (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7116C (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7216C (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7121C (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7221C (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V

Príslušenstvo

Upchávková zátka	P-16
	P-21

  
**KOPOS KOLÍN a.s.**  
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI