



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčkova 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

## EU PREHLÁSENIE O ZHODE

### č. 1B-EU-12/18-03

podľa zákona č. 90/2016 Sb. v platnom znení

My, KOPOS KOLÍN a. s.  
Havlíčkova 432  
280 94 Kolín IV  
Česká republika  
IČ: 61672971  
DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že

výrobok/typ: **Podlahová krabica KOPOBOX MINI**

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

Predmet prehlásenia: **KOPOBOX MINI P** - krabica určená pre rozvody s napätím do 500 V. Zostava určená na montáž do parapetných kanálov PK 110X70 D a PK 110X70 D HF. Rýchla montáž pomocou fixačných pätičiek. Umožňuje montáž modulárnych prístrojov 45x45 (max. 3 ks) alebo 22,5x45 (max. 6 ks), doporučené výrobcami prístrojov Legrand, ABB, PEHA, Simon connect, Schneider electric  
Rozmer zloženej zostavy: 175 x 80 x 50 mm

**KOPOBOX MINI B** - krabica určená pre rozvody s napätím do 500 V. Zostava určená na montáž pod omietku alebo do betónových podláh umožňuje montáž modulárnych prístrojov 45x45 (max. 3 ks) alebo 22,5x45 (max. 6 ks), doporučené výrobcami prístrojov Legrand, ABB, PEHA, Simon connect, Schneider electric  
Rozmer zloženej zostavy: 175 x 80 x 68 mm  
Maximálne zaťaženie: 1000 N na celkovú plochu krytu (veko s rámom)

**KOPOBOX MINI L** - krabica určená pre rozvody s napätím do 500 V. Zostava určená na montáž do nábytku, do dutých stien alebo do zdvojených podláh (hrúbka dosky 9-38 mm). Rýchla montáž pomocou fixačných pätičiek. Zakrývacia krabica umožňuje fixáciu káblov proti ich vytrhnutiu. Umožňuje montáž modulárnych prístrojov 45x45 (max. 3 ks) alebo 22,5x45 (max. 6 ks), doporučené výrobcami prístrojov Legrand, ABB, PEHA, Simon connect, Schneider electric  
Rozmer zloženej zostavy: 175 x 80 x 75 mm

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

Predpisy Európskej Únie	Predpisy ČR	Harmonizované normy	Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly	Iné technické špecifikácie
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení  NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments)  ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments)  ČSN EN 60670-23:09 vrátane zmien (EN 60670-23:08 including amendments)	skúšobný protokol č. 601878-01/01 zo dňa 9.5.2016  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	TP-KO-02/13, čl. 15.101 a) priehyb povolený až 5.5 mm  IP 20  Rozsah teplôt: -5°C až +60°C



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

2011/65/EU – RoHS	NV 481/2012 Sb.	ZP 344/02 – Metodika pro stanovení prvků Pb, Cd, Cr, Hg, Br	skúšobný protokol č. 601229-01/01 zo dňa 4.4.2016  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
1907/2006 - REACH				Bezpečnostné listy použitých materiálov

Na základe plnenia podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE.

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**

Technická dokumentácia k výrobkom:

- Montážny návod
- Dátový list
- Katalóg k výrobkom voľne k dispozícii na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interné dokumenty

Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a podľa programu Bezpečný podnik.

Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.

Miesto vydania: Kolín

Dátum vydania: 1.3.2018

Ing. Jana Dejmková

predstaviteľ vedenia QMS, EMS a BOZP

**KOPOS KOLÍN a.s.**  
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI